



Attestation d'utilisation AEAI n° 9535

Groupe 291	Parties de construction diverses
Requérant	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz
Fabricant	Dufaylite Dev. Ltd St. Neots Great Britain
Produit	FIREBLOCK ULTRA
Description	Elément de paroi et de ventilation formant mousse à une température supérieure à 100°C
Utilisation	Ne remplace pas les clapets coupe-feu exigés par la police du feu, soumis à l'autorisation de cette dernière
Documentation	Warrington Fire, London: Prüfbericht '62390' (28.11.1994)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	15.09.2016
Remplace l'attestation du	07.07.2011

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

