



Reconnaissance AEAJ N° 32179

Titulaire

Gyso AG
Steinackerstrasse 34
8302 Kloten
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

171 - Colles, joints d'étanchéité

Produit

GYSO -Mousse protection incendie

Description

Mousse de remplissage PUR, PS=20kg/m3

Utilisation

RF2

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '406143-21-0541-02B' (02.12.2021)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 5.2

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

29.06.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising